

## Въпроси и отговори

Изх. No. 247 / 27.07.2016г.

**ОТНОСНО:** Обществена поръчка, възлагане чрез публично състезание , с предмет „Доставка на материали за извършване на рехабилитация, модернизация и изграждане на нови абонатни станции на Веолия Енерджи Варна ЕАД по 13 обособени позиции“

**Въпрос 1:** В документация към обява по чл.20, ал.2,т.2, Раздел VII.Детайлно описание на поръчката по обособени позиции. Спецификации и изисквания., Обособена позиция 4:Доставка на регулатори за диференциално налягане...., в таблицата специфицирате регулатора по следния начин:


|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| - Обхват на настройка на регулатора: 0,2 -2 bar |
| - Проектно налягане: 25 bar                     |
| - Температура: 2-150°C                          |

В допълнителните технически изисквания след таблицата /стр.19/ сте посочили : „...Номинално работно налягане трябва да е минимум 1,6 MPa /PN16/, Работна температура да е до 130°C....Диапазон на настройка -0,02 +0,1MPa“.

Моля да потвърдите, с кои технически изисквания за регулатора на диференциално налягане да се съобразим.

Отговор на въпрос 1: Да се вземат в предвид техническите данни от таблицата.

Дата: 27.07.2016г.

  
Иванка Борисова  
Мениджър „Покупки и Снабдяване“  
За дружествата на Веолия България, сектор Енергия

