



ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и колективни предпазни средства /КПС/ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на Лични предпазни средства и работно облекло“, Обособена позиция № 2: „Доставка на Колективни предпазни средства“, Обособена позиция № 3: „Доставка на Колективни предпазни средства за 3 броя когенератори“, открита с Решение № 2018-VEV-011/15.05.2018 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване на 29.10.2018г. от заинтересовани лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл.33 от ЗОП даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Във връзка с горепосочената процедура бихме желали да направите разяснение по следният въпрос относно Обособена позиция № 2, позиция № 1.

В техническата спецификация са дадени следните изисквания:

Изолиращи клещи – Да бъдат комбинирани, изолирани за работа до 1000 V. Да са изработени от висококачествена легирана стомана, оксидирани, с антикорозионно покритие. Да бъдат с дължина 200 мм. и двукомпонентна ръкохватка, ISO 5745, IEC 60900.

Въпросът ни е:

Поставеното изискване за съответствие на стандарт ISO 5745 (за форма на клещите) е в противоречие с техническото изискване те да бъдат комбинирани. За да бъдат комбинирани трябва да отговарят на стандарт ISO 5746. Моля да уточните стандарта на който трябва да съответстват - ISO 5745 Плоски изолирани клещи за работа до 1000 V или ISO 5746 – Комбинирани изолиращи клещи за работа до 1000 V.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че съгласно изискванията на Документацията за участие, съгласно Техническа спецификация Приложение I.2 участникът следва да офертира Комбинирани изолиращи клещи за работа до 1000 V, които да отговарят на стандарт ISO 5746.

С УВАЖЕНИЕ,

БЛАГОВЕСТ НАЧЕВ

Изпълнителен директор

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

